

[文書番号] UH002-00003
[発行] 2024年9月13日
[標 題] 「ASLINKAMP アナログ入力ユニット」機能・仕様訂正のお知らせ
[対 象] 下記の製品

(1/1 ページ)

平素は弊社製品をご使用いただき、誠にありがとうございます。
表題の件について下記の通りご案内させていただきます。内容をご確認の上、引き続きのご愛顧をお願い申し上げます。

1. 対象機種

ASLINKAMP アナログ入力ユニット(7セグ付 Ch 間非絶縁タイプ) LA-A12W / LB-A12W
ASLINKAMP アナログ入力ユニット(7セグ付 Ch 間絶縁タイプ) LA-A1AW / LB-A1AW

2. 内容

対象機種の、ユーザオフセット/ゲイン調整 機能(機器パラメータ5~7)について下記の通り訂正いたします。

機能・仕様	変更前	変更後
ユーザオフセット/ゲイン調整 (機器パラメータ5~7)	S/Wバージョンが“B”以降で対応 (Lot.No.が3桁表記(年月のみ) の場合は非対応です。)	S/Wバージョンが“B”で対応 (Lot.No.が3桁表記(年月のみ)の場合は非対応です。) ※S/Wバージョンが“C”以降では使用できません。

その他の機能・仕様は従来通りです。
上記機能については再対応を予定(時期未定)しています。対応時期が決まりましたら改めて通知いたします。

◇S/Wバージョンの確認方法

本機側面のロットシールに記載されています。



3. 時期

S/Wバージョン“B”の工場出荷期間は2019年7月~2021年12月(S/Wバージョン“A”の混在あり)、
2022年工場出荷分より、S/Wバージョン“C”以降に切り替わっています。

[連絡先]

Anywire 株式会社エニワイヤ

本 社 : 〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所1 TEL:075-956-1611(代) / FAX:075-956-1613
西日本営業所 : 〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所1 TEL:075-956-4911 / FAX:075-956-1613
東日本営業所 : 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-4(KYYビル9F) TEL:03-5209-5711 / FAX:03-5209-5713
中部営業所 : 〒461-0048 愛知県名古屋市中区東区矢田南5-1-14 TEL:052-723-4611 / FAX:052-723-4683
九州営業所 : 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2(第6明星ビル 7F) TEL:092-724-3711 / FAX:092-724-3713

テクニカル サポートダイヤル : TEL 075-952-8077