


## AnyWire DB A20シリーズ 標準ターミナル

# A20PB-□□U

NPN出力

ねじ端子台



このAnyWire System Products Guideは個別製品について記載しています。内容をお読みの上ご理解ください。

### 【安全上のご注意】

安全にお使いいただくため、次のような記号と表示で注意事項を示していますので必ず守ってください。



この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



この表示は、取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される内容です。



**警告**

- システム安全性の考慮  
本システムは、一般産業用であり安全確保を目的とする機器や事故防止システムなど、より高い安全性が要求される用途に対して適切な機能を持つものではありません。
- 設置や交換作業の前には必ずシステムの電源を切ってください。



**注意**

- システム電源  
DC24V安定化電源を使ってください。安定化電源でない電源の使用はシステムの誤作動の原因となります。
- 高圧線、動力線との分離  
**AnyWire DB A20**シリーズは高いノイズマージンを有していますが、伝送ラインや入出力ケーブルと高圧線や動力線とは離してください。
- コネクタ接続、端子接続
  - ・コネクタ、接続ケーブルに負荷が掛かったり外れたりしないよう、ケーブル長さ、ケーブル固定方法などに配慮してください。
  - ・コネクタ内部、また端子台には金属くずなどが混入しないよう注意してください。
  - ・金属くずによる短絡、誤配線は機器に損傷を与えます。
- 機器に外部からのストレスが加わる様な設置は避けてください。故障の原因となります。
- 伝送ラインが動作している時に、伝送ラインとスレーブユニットの接続を切断したり再接続したりしないでください。誤作動の原因となります。
- AnyWire DB A20**シリーズは下記事項に定められた仕様や条件の範囲内で使用してください。

### 【特長】

- ・AnyWire DB A20シリーズに対応しています。
- ・ビット動作(1点単位更新)です。
- ・NPN出力型の出カターミナルです。

### 【型式】

ビット動作


A20PB-04U	4点	NPN出力
A20PB-08U	8点	
A20PB-16U	16点	
A20PB-32U	32点	

### 【保証について】


- 保証期間  
納入品の保証期間は、ご注文主のご指定場所に納入後1箇年とします。
- 保証範囲  
上記保証期間中に、本取扱説明書にしたがった製品仕様範囲内の正常な使用状態で故障が生じた場合は、その機器の故障部分の交換または修理を無償で行ないます。  
ただし、つぎに該当する場合は、この保証範囲から除外させていただきます。  
(1)需要者側の不適当な取り扱い、ならびに使用による場合。  
(2)故障の原因が納入品以外の事由による場合。  
(3)納入者以外の改造、または修理による場合。  
(4)その他、天災、災害などで、納入者側の責にあらざる場合。  
ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。
- 有償修理  
保証期間後の調査、修理はすべて有償となります。  
また保証期間中においても、上記保証範囲外の理由による故障修理、故障原因調査は有償にてお受けいたします。
- 製品仕様およびマニュアル記載事項の変更  
本書に記載している内容は、お断りなしに変更させていただく場合があります。

## 【端子配列】

### A20PB-04U




### A20PB-08U



### A20PB-16U




### A20PB-32U




ショートピース

・端子台背面で渡っています。



## 【接続例】



シールドケーブルの場合は外部で中継処理を行ってください。

ルネ、ソノイなど

伝送ライン

### ●ショートピースとCOM端子

ターミナル出荷時、COM端子は24V端子とショートピースで接続されており、接続負荷用の24Vコモン端子として使用できます。COM端子間は内部で接続されており、許容通過電流は1Amax.となっています。1Aを超えて電流が必要な場合は、ジャンパ線でCOM端子間を補強していただくか、外部に別途コモン回路を設けてください。(端子台許容電流 最大15A) またこのショートピースを外していただくと、COM端子が独立した状態になります。ターミナル電源と接続負荷用電源のコモン回路を分けて使用いただく事が可能です。この場合は、ターミナル電源、負荷駆動用電源の0Vを共通にしてください。

### ●接続台数

マスタユニット1台に対し本ターミナルは128台まで接続できます。(ただし最大点数以内での使用に限ります。)

### ■伝送距離と接続台数

なお敷設される伝送距離によって、接続台数が変わりますのでご注意ください。

距離	接続台数
1km以下	128台
2km	64台
3km	32台

### ●電源ライン

AnyWire DB A20シリーズは伝送ライン、電源ラインを一括で敷設することが可能です。ただしAnyWire以外には使用しない専用電源を設けてください。図は一括電源供給の場合を示しています。必要電流と距離による電圧降下が想定される時はローカル電源供給にしてください。

### ●伝送ライン

D,Gラインは市販のキャプタイヤケーブルが使用できます。シールドケーブルご使用の場合、シールドラインは外部中継し1点アースで接続してください。伝送ラインの最遠端にターミネータAT2を接続してください。AT2はA20シリーズで設定する伝送速度に対し共通に使用できます。



注意

### ●伝送ライン

伝送ラインはD, Gを正しく接続してください。伝送ラインが200m以内の場合 公称断面積 0.75mm<sup>2</sup>以上、(専用フラットケーブル(FK4-075-100)は公称断面積0.75mm<sup>2</sup>です。) 伝送ラインが200mを超える場合 公称断面積 0.9mm<sup>2</sup>以上のケーブルをご使用ください。伝送障害の原因となります。

### ●出力回路の保護

誘導性負荷の場合必ずサージキラーをご使用ください。故障、誤動作の原因となります。24V-OUT間を短絡させたままONすると出力素子が破損します。

### ●伝送ライン敷設

伝送ラインには高圧線や動力線を近付けないでください。伝送用ケーブルはAnyWire DB A20シリーズ1系統1本として、2系統以上まとめないでください。いずれも誤動作の原因となります。

### ●伝送ライン異常

伝送ライン異常時、出力はリセットされます。ホールド仕様が必要な場合は、発注時、型式末尾に「-K」を付けてください。

## 【アドレス番号設定】

・このユニットに設定するアドレス番号は、コントローラの入出力メモリマップとの対応を取るためのものです。

### ●ビット動作ターミナル

ターミナルのアドレス番号設定スイッチで設定された値は、AnyWire伝送フレームに対するターミナルの先頭のアドレス番号を示し、その番号以降ターミナルの点数分を占有します。

このターミナルではビット単位でのデータ照合、更新を行いません。

・ビット動作ターミナルは2点単位のアドレス番号設定ができます。

・スイッチ「D,E」は伝送速度を設定するスイッチです。


### ビット動作ターミナル 設定例

ビット アドレス	スイッチの設定							
	256	2	4	8	16	32	64	128
0								
:	:	:	:	:	:	:	:	:
6		○	○					
:	:	:	:	:	:	:	:	:
480	○					○	○	○

\*自ターミナルの点数を含め、最大伝送点数を超えない様に設定してください。

アドレス番号設定スイッチはカバーの下にあります。レバーを上向きに倒すとONです。

### スイッチ



注意

マスタユニットの伝送速度とスレーブユニットの伝送速度は必ず合わせてください。異なると伝送障害の原因となります。


### SPEED (速度設定)

D	E	速度	伝送距離
		2kHz	3km
	○	7.8kHz	1km
○		31.3kHz	200m
○	○	125kHz	50m

○印はON、無印はOFFの設定


## 【内部構成】

A20PB-\*\*U



## 【モニタ表示】

- ・本機にはモニタ機能があります。
- ・RDYとLINKのランプは下の表のようにシステム状態の表示を行いません。
- ・正常表示以外の場合は直ちに電源を切り、その原因を取り除いてから、安全を確認の上、再投入してください。
- ・0～(31)のランプはI/OのON/OFFを表示します。



表示LED	表示状態	モニタ内容
RDY (橙)	点灯	電源受給
	点滅	電圧低下検知 <sup>注)</sup>
LINK (橙)	点灯	電源断
	消灯	伝送信号受信
0,1,2... (赤)	点灯	I/O ON
	消灯	I/O OFF

○ 点灯    ● 消灯

注) 電圧低下検知機能について

この点滅は、「現在電圧が低下している」または「供給電圧の一時的な低下」のいずれかが発生した事を示す機能です。

点滅した場合は、ターミナルの24V, 0V端子間を測定しDC21.6V以上確保されているか、また電圧の安定確保のチェックをお願いします。


この点滅は、本機を電源リセットするまで保持します。

## 【出力回路構成と電気的特性】

A20PB-\*\*U

<回路条件>

耐電圧 : DC30V  
最大ON電流 : 200mA  
残留電圧 : 1V 以下



ユーザ

<回路条件>

定格電圧 DC24V  
消費電流 200mA/点

## 【仕様】

項目	仕様
使用電源電圧	DC24V-10%～+15%(DC21.6～DC27.6V) リップル0.5Vp-p以下
使用周囲温度	0～+55℃
使用周囲湿度	10～90%RH(結露なきこと)
保存温度	-20～+75℃
雰囲気	腐食性ガス、可燃性ガスなきこと
耐振動	JIS C 0040に準拠
耐衝撃	100m/s <sup>2</sup>
絶縁抵抗	外部端子と外箱間 20MΩ以上
耐電圧	外部端子と外箱間 AC1000V1分間
伝送方式	全2重トータルフレーム・サイクリック方式
同期方式	フレーム/ビット同期方式
伝送手順	専用プロトコル(AnyWire Bus)
伝送クロック/距離	125kHz/50m 31.3kHz/200m 7.8kHz/1km 2kHz/3km
接続形態	バス形式
ファンイン	1
占有データ数	A20PB-04U / 4点 A20PB-08U / 8点 A20PB-16U / 16点 A20PB-32U / 32点

## 【消費電流】


項目	仕様			
	型式番号	A20PB-04U	A20PB-08U	A20PB-16U
出力点数	4点	8点	16点	32点
消費電流 <sup>注)</sup>	13mA	21mA	33mA	50mA
質量	90g	130g	180g	240g

注) 負荷を接続しない状態で全点ONした時の電流です。  
電源容量は、負荷消費分を加えてください。


## 【設置場所】

- ・振動や衝撃が直接本体に伝わらない場所
- ・保護構造ではないので、粉塵に直接晒されない場所
- ・金属屑、スパッタ等導体が直接本体にかからない場所
- ・湿度35～85%RH、結露しない場所
- ・腐食性ガス、可燃性ガス、硫黄を含む雰囲気のない場所
- ・高電圧、大電流のケーブルより離れた場所
- ・サーボ、インバータ等高周波ノイズを発生するケーブルコントローラより離れた場所

上面ラベルは16点ターミナルの例になっています。



(\*印:16点ターミナルの場合、他ターミナルはφ8)




●AおよびBの寸法

型式番号	寸法	
	A	B
A20PB-04U	65	55
A20PB-08U	100	90
A20PB-16U	140	130
A20PB-32U	190	180

端子カバー  
端子カバーは上部後方に約150°まで開きます。

結線作業、ディップスイッチ操作では、カバーを開くため開角90°(右図52.5mm)以上が必要です。設計時、ご配慮ください。




●端子仕様

結線方法	より線または圧着端子
ねじ	M3
締付トルク(N・m)	0.5~0.8
適用電線(mm <sup>2</sup> )[AWG]	0.3~1.25[22~16]

●圧着端子

装着可能な圧着端子は右図の通りです。



## 【中国版RoHS指令】

电子信息产品上所示标记是依据SJ/T11364-2006规定,按照电子信息产品污染控制标识要求制定。

本产品的环保使用期限为10年。如果遵守产品说明书中的操作条件使用电子信息产品,不会发生因产品中的有害物质泄漏或突发异变而引发严重的环境污染,人身事故,或损坏财产等情况。

的产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr(VI)]	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
安装基板	×	○	○	○	○	○
框架	○	○	○	○	○	○


本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。

○ : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。  
× : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。



基于中国标准法的参考规格: GB/T15969.2

## 【連絡先】

 株式会社エニワイヤ

本社 : 〒617-8550 京都府長岡京市馬場園所1  
TEL: 075-956-1611(代) / FAX: 075-956-1613

営業所 : 西日本営業所、東日本営業所、中部営業所、九州営業所  
<http://www.anywire.jp/>

お問い合わせ窓口:

■ テクニカル サポートダイヤル

受付時間 9:00~17:00(土日祝、当社休日を除く)

**075-952-8077**

■ メールでのお問い合わせ [info@anywire.jp](mailto:info@anywire.jp)